

# **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## **1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej Dz500/400/250 mm z rur polietylenowych.

Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć trasę przebiegu sieci wodociągowej,
- przystąpić do wykonania sieci wodociągowej zgodnie z projektem budowlanym.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

- budynki mieszkalne;
- istniejące uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieć gazowa).

## **3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.**

Nie występują.

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.**

- porażenie prądem w trakcie użytkowania elektronarzędzi oraz zgrzewarek
- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

- szkolenie ogólne w zakresie BHP
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

## **6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Inwestycja nie wymaga opracowania przez Kierownika budowy „Planu BIOZ”.

**Opracował:**  
**mgr inż. K. Biernacki**

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

działek nr 41, 112, 23/2 obręb 3 oraz nr 304/2, 10, 237/3, 218 obręb 4

### **1. Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicach Dz500/400/250 mm z przetáczeniami w ul. Polnej w Koluszkach.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest:

Urząd Miejski

ul. 11 listopada 65,

95-400 Koluszki

### **2. Położenie inwestycji**

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr 41, 112, 23/2 obręb 3 oraz nr 304/2, 10, 237/3, 218 obręb 4 w ul. Polnej w Koluszkach.

### **3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu**

Podstawa prawna: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej zawiera się w granicy działek nr 41, 112, 23/2 obręb 3 oraz nr 304/2, 10, 237/3, 218 obręb 4. Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich.

### **4. Istniejący stan zagospodarowania działek**

Istniejące uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieć gazowa.

### **5. Projektowane zagospodarowanie działek**

Na w/w działkach projektuje się sieć wodociągową o średnicach Dz500/400/250 mm z rur polietylenowych z przetáczeniami o długości całkowitej l=680,5m.

### **6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania**

Nie dotyczy.

### **7. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż powyższe prace nie wymagają wykonania wyprzedzających badań archeologicznych ani zapewnienia nadzorów archeologicznych (pismo nr WUOZ-PT-C.5152.13.2018.WD z dnia 05.03.2018 roku załączona do projektu budowlanego).

### **8. Informacja dot. przewidywanych zagrożeń dla środowiska**

Projektowana budowa wodociągu nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

**Opracował:**

**mgr inż. K. Biernacki**