Istniejący słup A-owy ŻN-10
Zasilanie ze stacji trafo
Budowlanych 2
Układ pracy sieci 0,4 kV TN-C

Proj. GXO5x4x25mm² + FeZn 25x4 l=132m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm² l=425m

Proj. GXO5x4x25mm² + FeZn 25x4 l=146m (trasa l=126m)

Proj. słup stalowy
Proj. oprawa sodowa 70W
30m/35m

proj. rura osłonowa Ø75, l=31m
proj. rura osłonowa Ø75, l=18m
proj. rura osłonowa Ø75, l=12m
proj. rura osłonowa Ø75, l=2m
proj. rura osłonowa Ø75, l=14m

Legenda:
- ..... – obszar opracowania
- ~~~~ – żywopłot

UWAGA
Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.
Wynika to z nieistnienia historycznych lub niedopełnienia przepisów wykonania do inwentaryzacji
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2101)

woj. 10_łódzkie
powiat: 1006_łódzki wschodni
gmina: 100607_4 m. Koluszki
obręb: 100607_4.0005
działka: według zakresu opracowania
FODGiK.L.440.1039.2018

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja nr: 7.163.10.25.3.1, .25.3.3, .25.3.4, danych ewidencji gruntów obr. 5-m. Koluszki, bazy danych mapy numerycznej, wyrysu kameralnego i pomiaru własnego z miesiąca kwietnia 2018r.
Na wystąpienie obciążeń służebnościami gruntów ujawnionych w KW.
Układ współrzędnych "2000" pasem odwzorowania Kronsztadt "60".
Mapa aktualna na dnia 27.04.2018r.

Wykonawca:
GEOGRAFIX
Anna Wdowczyńska-Budziewska
ul. 11-Listopada 63,95-040 Koluszki
tel. 501 311 620, 41 714 11 39
email:geografix@gazeta.pl
Geodeta uprawniony
Stanisław Fuks
nr. upr. 14165
Koluszki, 27.04.2018r.

LEGENDA:

- 91/2 – Granice i numery działek
- Istn. słup elektroenergetyczny nn
- 1 – Proj. latarnia oświetlenia ulicznego
- Proj. oprawa oświetleniowa sodowa
- Proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2
- 30m/35m – dł. odcinka /(dł. zapas) [m]

Łódź. 851/2018
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz
99-400 Łowicz, ul. Mostowa 30
Tel. (48 46) 830 12 01, fax (+48 46) 830 12 02

Łowicz, dnia 21.09.2018 r.
Projekt niniejszy sprawdzono pod względem zgodności z technicznymi warunkami przyłączenia z niżej podanymi uwagami. Za poprawność opracowania pod względem techniczno-ekonomicznym ponosi odpowiedzialność projektant.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Przemysław Moskwa

21.06.2018

NAZWA ZADANIA
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koluszki, ul. Zawiła

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTOR
Kierszniewski Piotr PELDOM ul. Maratońska 15/3 05-600 Grójec	Burmistrz Miasta Koluszki ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANŻA	FAZA PROJEKTU
Elektroenergetyczna	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI	NUMER UPRAWNIEŃ: GP-III-7342/82/92
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI	

TYTUŁ RYSUNKU
Plan budowy oświetlenia ulicznego

DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
07.2018	1:500	1/1	