

Koluszki, 13.07.2016 r.

Znak sprawy: GIZ.271.53.(46).2016

## WYKONAWCY

## UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

### Pytanie nr 1

Proszę o podanie jakie zostały przyjęte założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na jeden wał, ponieważ posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1 W, jak również 125 lumenów 1W i jaki obszar ma oświetlać. Oprawa stylowa czy nowoczesna.

### Odpowiedź:

**Założenia świetlne: skuteczność świetlna dla lamp sodowych na poziomie 95 lm/W dla opraw o mocy 70W oraz 115 lm/W dla opraw 150W. Preferowany typ opraw: oprawa nowoczesna.**

### Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy posiadacie Państwo pełne zestawienie materiałów na każde zadanie. Jest to niezmiernie przydatne, aby uniknąć rozbieżności i pomyłek w liczeniu wszystkich materiałów.

### Odpowiedź:

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zestawienia materiałów na każde zadanie w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.**

### Pytanie nr 3

Ul. Łąkowa - w zestawieniu materiałowym opisu technicznego (str. 15) oraz przedmiarze jest 17 słupów, a na schemacie ideowym jest 14. Niestety nie można tego zweryfikować, ponieważ Zamawiający umieścił "puste" mapy do celów projektowych tj. bez wrysowanej linii kablowej, słupów z oprawami oraz rurami osłonowymi; poza tym jakość zeskanowanych dokumentów pozostawia wiele do życzenia.

### Odpowiedź:

**W zestawieniu materiałów uwzględniono posadowienie wszystkich słupów oświetleniowych objętych opracowaniem. Słupy typu S-70SRwAL należy posadowić w obrębie ul. Łąkowej i Miodowej (10+4szt.) oraz ul. 8 Marca (3 szt.), co łącznie daje 17szt. Zamawiający zamieszcza mapy do celów projektowych w załączniku nr 3 do niniejszych wyjaśnień.**

### Pytanie nr 4

Liczba porządkowa nr 1 w tabeli materiałowej 5.1 (str. 15 opisu technicznego) mamy słup - 70S, podczas gdy na schemacie jednokreskowym ul. Łąkowej i Miodowej mamy słup S70RwAL - to są dwa różne słupy, jeden jest stalowy, a drugi jest aluminiowy, który przyjąć do oferty? Dalej mamy puste pola i na końcu 8 szt. Podobnie ta sama ilość przyjęta została

w przedmiarze. Jakie słupy przyjąć do oferty?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zestawieniem materiałowym, do oferty należy przyjąć słupy typu S-70SRwAL. Na schematach ideowych błędnie wpisano typ słupa jako S-70RwAL (brak słupów tego typu w ofercie producenta). Słupy stalowe oznaczane są jako S-70SRwP.

**Pytanie nr 5**

Liczba porządkowa nr 2 w tabeli materiałowej żerdź wirowana typu ŻN 10/200? To oznaczenie dotyczy słupa żelbetowego, a nie żerdzi wirowanej. Podobnie w przypadku przedmiaru - widzimy montaż żerdzi wirowanej, a powinno być słupa żelbetowego, to istotna różnica.

**Odpowiedź:**

Wg. karty katalogowej jednego z producentów żerdzi ŻN, opisywane są one jako ENERGETYCZNE ŻERDZIE WIROWANE TYPU ŻN. Precyzując, należy zastosować słupy żelbetowe typu ŻN 10/200.

**Pytanie nr 6**

Nawiązując do pytania nr 4 nie można zweryfikować czego dotyczy (jakich słupów) liczba 8, ponieważ: na ul. Przejazd mamy 5 słupów ŻN 10/200, następnie mamy arkusz nr 3, który powinien dotyczyć ul. Świerkowej, a dotyczy tak naprawdę ul. Przejazd, bo schemat jest skopiowany. Arkusz nr 4 dotyczy ul. Mickiewicza i tu mamy 3 słupy ŻN 10/200. 5+3 daje 8, więc chyba wiadomo skąd wzięła się liczba 8, ale niestety w zestawieniu materiałowym i w przedmiarach mamy kolejną liczbę 8. Czego dotyczy? Na końcu znajduje się arkusz nr 5, który jest taki sam jak arkusz nr 4 - tylko cyferka jest inna;

**Odpowiedź:**

**Łąkowa i Miodowa: 14 szt. - słupy aluminiowe**

**Przejazd: 5 szt. – słupy żelbetowe**

**Świerkowa i Jodłowa: 8 szt. - słupy stalowe**

**Mickiewicza: 3 szt. - słupy żelbetowe**

**8 Marca: 3 szt. - słupy aluminiowe**

**Pytanie nr 7**

Brakuje schematów ulic: Świerkowej, Jodłowej i 8-go Marca. Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości żeby wycenić całość dobrze, chociażby z tego względu, że suma wszystkich słupów z obecnej dokumentacji wynosi 30 szt., a Zamawiający chce zamontować 33 szt. (patrz oferta cenowa). W związku z tym proszę o zamieszczenie poprawnych informacji wraz z projektem i przesunięcie terminu składania ofert, aby wszyscy oferenci mieli możliwość równego przystąpienia do przetargu.

**Odpowiedź:**


**Projekt uzupełniono o poprawione schematy oraz bardziej szczegółowe plany zagospodarowania terenu, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Informacje dodatkowe

Zamawiający zamieszcza w załączniku nr 4 do niniejszych wyjaśnień czytelne schematy ul. Łącznej, Wycieczkowej i Brzozowej.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA

  
mgr Beata Kusiak  
Sekretarz Gminy