


LEGENDA:


- C •


E •

R •

A •

K

ZK

UP

Drut odgromowy FeZn Ø8mm - 360m

Złącze krzyżowe 4-otworowe nr 1.1) - x43szt.

Uchwyt betonowy w tworzywie nr 30.2) - x184szt.

Złącze rynnowe nr 3.1 S) - x1szt.

Złącze krzyżowe 1-otworowe nr 55.1) - x16szt.

Iglica kominowa nr 70.15) - x35szt.

Obudowa na złącze kontrolne do gruntu nr 49.1) - x16szt.

ze złączem kontrolnym nr 6.1) - x16szt.

Uziom pionowy kompletny 3-metrowy wbijany do ziemi nr 41.1) - x16szt.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32

Studio Projektu Budowlanego FILAR 64-920 Pila, Ul. Okrzei 14		
Faza P.B.W.	Inwestor: Gmina Koluszki 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65	Nr rys. 13
Pracownia SPB FILAR	Obiekt: Zespół Szkół nr 1 95-040 Koluszki ul. Zagajnikowa 12	SKALA: -----
Data oprac. 07.2013	Treść rys: Instalacja odgromowa	Branża Elektryczna
Projektował: mgr inż. Arkadiusz Kowalski Upr.Bud.WKP/0173/PW/OE/03 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		Sprawdził: mgr inż. Marek Wozniowski Upr. Bud. WKP/1E/5703/01 do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Opracował: inż. Marcin Górzyński		Szef Pracowni: 