

# USŁUGI KOMINIARSKIE

*Ryszard Szylkiewicz*

tel. kom. **0 606 876 762**

Łódź ul Zielna 19/24

---

Łódź, dnia 22.12.2016R

## OPINIA

### wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W KOLUSZKI ul. Brzezińska nr 18 dotycząca  
lokalu ..... Budynek Mieszkalny.....  
sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  
RYSZARDA SZYLKIEWICZA w celu

1. Wskazania miejsca podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne oraz dymowe są drożne,  
Wyloty kominów wyprowadzone w światło nieba co powoduje zaciekanie do komina.  
Podłączenia do kominów, są prawidłowe  
Przebudować kominy nad dachem

W oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.(Dz.U.Nr89 poz.414), Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dn.27.08.1991r.(Dz.U.Nr81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dn.03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków(Dz.U.Nr.92 poz.460).

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 dla usługobiorcy i 1 egz. dla a/a.

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia.....Podpis.....

.....  
(pieczęć i podpis)