

USŁUGI KOMINIARSKIE

Ryszard Szylkiewicz

tel. kom. **0 606 876 762**

Łódź ul Zielna 19/24

Łódź, dnia 21.12.2016R

OPINIA

wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W GAŁKÓW DUŻY ul. Dzieci Polskich nr 14 dotycząca
lokalu Zespół Szkół.....
sporządzona została przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
RYSZARDA SZYLKIEWICZA w celu

1. Wskazania miejsca podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych oraz podłączeń stwierdza się;
Przewody kominowe wentylacyjne są drożne, przekrój 14/14
Palenisko CO podłączone do przewodu kominowego o przekroju 50/25 i wysokości 16m
Wentylacja kotłowni przekrój 20/20 i wysokości 16m.
Przewód kominowy od CO do przemurowania popękany
W pomieszczeniach klasowych oraz pomieszczeniach socjalnych wentylacja grawitacyjna jest
sprawna, podłączona prawidłowo.
W pomieszczeniu kuchennym wentylacja wykonana i zamontowana w sufitach
podwieszanych.

Inne uwagi:

W oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.(Dz.U.Nr89 poz.414), Ustawę o
ochronie przeciwpożarowej z dn.27.08.1991r.(Dz.U.Nr81 poz.351) oraz na ich podstawie
wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra
Spraw Wewnętrznych z dn.03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków(Dz.U.Nr.92 poz.460).

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 dla usługobiorcy i 1 egz. dla a/a.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia.....Podpis.....

.....
(pieczęć i podpis)