

Koluszki, dnia 06.06.2019 r



Znak sprawy: GIZ.271.49.(21).2019

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

***Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki,*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1986 ze zmianami) zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada Warunki techniczne od PGE Dystrybucja ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia zasilania kamer od PGE Dystrybucja S.A

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie miejskiej sieci światłowodowej ?

Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie światłowodów innych operatorów ?

Odpowiedź:

Zakresem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie szkieletowej sieci światłowodowej wraz z urządzeniami aktywnymi systemu monitoringu. Na powyższy zakres należy sporządzić kompleksową dokumentację budowlano-wykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi. Należy również uzyskać zgodę na prowadzenie robót przez odpowiedni organ administracyjno-budowlany. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania światłowodów innych operatorów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje połączenie Miasta Koluszki z inwestycją w Lisowicach ? Jeżeli tak to proszę podać parametry / warunki techniczne połączenia.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie połączenia linią światłowodową UM Koluszki z inwestycją w Lisowicach (6,0 km). Na powyższy zakres należy sporządzić dokumentację budowlano - wykonawczą oraz uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych. Należy uzyskać warunki techniczne od gestorów sieci (PGE Dystrybucja, PKP S.A., Wody Polskie) oraz

uzgodnienia od Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 4

Czy przedstawiona w koncepcji sieć ma być w przyszłości rozbudowywana ? Jeżeli tak to proszę podać przybliżoną wielkość. Czy zamontowane urządzenia aktywne muszą przewidywać rozbudowę sieci o nowe kamery ?

Odpowiedź:

Zaprojektowana sieć musi przewidywać możliwość rozbudowy o około 30% pojemności sieci dla nowych inwestycji na terenie gminy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający przewiduje wydzielenie pomieszczenia lub dodatkowych 2 pomieszczeń spełniających wymogi techniczne dla potrzeb serwerowni ? Czy należy przeprowadzić remont budowlany pomieszczeń ? Czy należy wyposażać serwerownie w instalacje (alarm, klimatyzacja)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wydzielenie dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb monitoringu. Pomieszczenie należy zaprojektować do wymaganych potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Roboty budowlane zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający posiada rzuty budynku UG Koluszki ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada ogólne rzuty budynku.

Pytanie nr 7

W jaki sposób zamawiający preferuje wykonanie sieci szkieletowej ?

Odpowiedź:

Szkieletową sieć światłowodową należy wykonać jako kablowo-napowietrzną.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie kamer z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zastosowanie kamer z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych w przyszłości.

Pytanie nr 9

Czy mapy dc. projektowych są w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Koszty wykonania map do celów projektowych leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Czy z uwagi na rozległość inwestycji oraz długi okres przygotowania dokumentacji projektowej (uzg. branżowe PGE) Zamawiający przewiduje rozliczenie etapowe Inwestycji ?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje finansowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zapisami § 10 umowy, dotyczącego płatności.

Pytanie nr 11

Czy z uwagi na przejście linią OTK przez Magistralną Linie Kolejową w Koluszkach oraz rzekę Mrogę w Lisowicach, oraz szereg z tym związanych uzgodnień, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź:


Wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić w oparciu o zapisy § 18 umowy. Zamawiający nie przewiduje jednak zmiany terminu dokonania odbioru końcowego inwestycji.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

z up. BURMISTRZA


mgr Beata Kuciak-Stanisława
Sekretarz Gminy

**Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego**


Mateusz Karwowski

