

Koluszkowski Przedsiębiorstwo  
Geodezyjno-Kanalizacyjne Sp. z o.o.  
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4  
REGON 100184847, NIP 7282610232  
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000257986  
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł  
tel. 044 714 58 45, tel./fax 044 714 65 54

Urząd Miejski w Koluszkach  
KANCELARIA OGÓLNA

wpłynęło dnia 2014-03-24

dz. 5439

odpis Wnioskodawca:

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 11/2014

### DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

wydane dn. 19.03.2014 r.

Urząd Miejski w Koluszkach  
95-040 Koluszki  
ul. 11 Listopada 65

Główny p. Olszewski  
27.03.2014

DR  
26.03.2014

Niniejszym wydaje warunki przyłączeniowe do przygotowania dokumentacji technicznej na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkół dz. nr 169 przy ul. Zagajnikowej 12.

Miejsce przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Zagajnikowej w Koluszkach. Miejsce włączenia studzienka znajdująca się na sieci kanalizacji deszczowej na wysokości ww. działki.

1. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.
2. Określić powierzchnię z jakiej odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe.
3. Zaprojektować na terenie wysokosprawnny osadnik do zatrzymywania zawiesiny mineralnej.
4. Zaprojektować na terenie separator substancji ropopochodnych.
5. Dobrać osadniki i separatory odpowiednio do wielkości spływu.
6. Do budowy przyłącza dopuszczamy stosowanie rur (posiadające aprobatę techniczną i świadectwo zgodności) z następujących materiałów: PVC SN 8 (spełniające wymogi normy PN-EN 1401), rury kamionkowe nowej generacji łączone na uszczelkę od wewnątrz glazurowane (spełniające wymogi normy PN-EN 295), rury z PE-HD, rury z żywicy poliestrowych, rury z żeliwa sferoidalnego (spełniające wymogi PN-EN 598) oraz rury żelbetowe typu Wipro (spełniające wymogi BN-8971-06.01).
7. W dokumentacjach na budowę przyłącza należy zamieścić:
  - obliczenia hydrauliczne (PN-92/B-01707) i granice zlewni kanałów.
  - obliczenia statyczne kanałów (uwzględniając wymogi PN-EN 295)
8. Projekt techniczny może być wykonany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.
9. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10. Projekt techniczny na przyłącze kanalizacyjne zaprojektować:
  - studnię rewizyjną na posesji posadowić na przyłączu kanalizacyjnym w odległości nie większej niż 2 mb od granicy działki i nie więcej niż 15 mb od sieci kanalizacyjnej
  - studnia rewizyjna nie mniejsza niż  $\varnothing$  1200 mmPonadto zabrania się:
  - wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
  - wprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej
5. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w ZUDP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłącza powiadomić pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach Wydział Kanalizacyjny.
8. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.o.
9. Wybudowane przyłącze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego Geodetę.
10. Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomić o gotowości włączenia do sieci kanalizacji deszczowej pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny Wydział Kanalizacyjny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach.

11. Wykonane przyłącze kanalizacyjne podlega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z o. o. w Koluszkach w czasie godzin pracy między 7<sup>00</sup> a 15<sup>00</sup>.
12. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Inwestora.
13. Inwestor na okoliczność odbioru końcowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z o. o. zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
  - dokumentację techniczną (projekt techniczny),
  - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub oświadczenie uprawnionego Geodety, że zamierzył wybudowane przyłącze i jednocześnie zobowiązanie Geodety do dostarczenia wykonanej Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do jednego miesiąca do siedziby spółki w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4,
  - dokumenty świadczące o prawie do władania nieruchomością.

*Budowa przyłącza i wszystkie koszty towarzyszące (dokumentacja, uzgodnienia itp.) realizowane są na koszt Inwestora.*

*Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania i mają wyłącznie charakter informacyjny.*

*Odwwołanie od powyższych warunków można składać w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, pisemnie podając zakres odwołania wraz z uzasadnieniem w Wydziale Kanalizacyjnym KPGK Sp. z o. o. w Koluszkach ul. Reymonta tel. 044-714-58-79.*

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. oświadcza, że wyraża gotowość odbioru wód opadowych i roztopowych z ww. posesji po spełnieniu powyższych warunków, wykonaniu przyłącza oraz podpisania umowy z naszym zakładem na odprowadzanie ścieków.

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU KANALIZACYJNEGO

mgr inż. Adam Jahan

Wystawił .....  
(podpis i pieczęć)

Otrzymałem/lam dn. ....  
(podpis)

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4  
REGON 100184647, NIP 7232810232  
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000257955  
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł  
tel. 044 714 58 45, tel./fax 044 714 55 54

**ANEKS DO**  
**WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NR 11/2014**  
**DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

wydany dn. 02.04.2014 r.

**Wnioskodawca : Urząd Miejski w Koluszkach**  
**95-040 Koluszki**  
**ul. 11 Listopada 65**

Niniejszym wydaje aneks do warunków przyłączeniowych do przygotowania dokumentacji technicznej na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkół dz. nr 169 przy ul. Zagajnikowej 12.

Wykreśla się pkt. 4 o treści:

„Zaprojektować na terenie separator substancji ropopochodnych.”.

Zmienia się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

„Dobrać separator zawiesiny mineralnej odpowiednio do wielkości spływu.”.

Wystawił .....

(podpis i pieczęć)

Otrzymałem/łam dn. ....

(podpis)