

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4
REGON 100184847, NIP 7282610232
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000257956
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł
tel. 044 714 52 45, tel./fax 044 714 65 52

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 476/2015

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

wydane dn. 02.11.2015 r.

Wnioskodawca : Gmina Koluszki
Imię i nazwisko :
Adres zamieszkania : ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Niniejszym wydaję warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego budynku przedszkola przy ul. Budowlanych 10/12, dz. nr 171/2 obr. 5 miasto Koluszki.

Miejsce przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur Ø 300 w ul. Budowlanych w Koluszkach zlokalizowanej na wysokości ww. działki.

1. Należy zaprojektować przyłącze z rur PCV, dobór średnicy poprzez obliczeniami hydraulicznymi odpowiednio PN-92 11-01 707
2. Projekt techniczny może być wykonany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.
3. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
4. Projekt techniczny na przyłącze kanalizacyjne zaprojektować:
 - aby, sieci doprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej nie przekraczały dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu z dnia 14.07.2006 r. Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaźników określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszków” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28.10.2009 r.).
 - studnie rewizyjna na posesji posiadłość na przyłączu kanalizacyjnym w odległości nie większej niż 2 mb od linii regulacji drogi
 - studnia rewizyjna nie mniejsza niż Ø 425 mm
 - w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej zaprojektować separator tłuszczu
 - istniejące zbiorniki bezodpływowe w przypadku dobrego stanu technicznego zaadaptować na studnie kontrolne (z wyjątkiem wyłączenia i wyrobienie kłutej zgodnie ze sztuką budowlaną)
 - zastosować bezwzględnie na przyłączu kanalizacyjnym klapy zwrotne.
 - przed rozpoczęciem prac polegających na podłączeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku opomiarowania ilości zużywanej wody, wykonać montaż wodomierza
 - w treści określić rodzaj oraz ilość materiału z jakiego będzie wykonane przyłącze.

Ponadto zabrania się

- wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
 - prowadzenia przyłącza kanalizacyjnego przez istniejące przepływowe zbiorniki nieczystości ciekłych.
5. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu na naradzie koordynującej w Starostwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W związku z koniecznością lokalizacji przyłącza w granicy pasa drogowego na etapie projektu należy uzyskać zgodę od właściwego Zarządu Dróg.
 7. Przed wystąpieniem do budowy przyłącza należy uzyskać zgodę właściwego Zarządu Dróg na prowadzenie prac w pasie drogowym.
 8. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłącza powiadomić pisemnie lub telefonicznie (tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach Wydział Kanalizacyjny.

9. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się WYŁACZNIE W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.o.
10. Wybudowane przyłącze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego Geodetę.
11. Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomić o gotowości włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej pisemnie lub telefonicznie (tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny Wydział Kanalizacyjny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach.
12. Wykonane przyłącze kanalizacyjne podlega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach w czasie godzin pracy między 7⁰⁰ a 15⁰⁰.
13. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Inwestora.
14. Inwestor na okoliczność odbioru końcowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z o.o. zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
 - dokumentację techniczną (projekt techniczny),
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub oświadczenie uprawnionego Geodety, że zamierzył wybudowane przyłącze i jednocześnie zobowiązanie Geodety do dostarczenia wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej w terminie do jednego miesiąca do siedziby spółki w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 1,
 - dokumenty świadczące o prawie do władania nieruchomością.


Budowa przyłącza i wszystkie koszty, w tym koszty dokumentacji, uzgodnienia itp. realizowane są na koszt Inwestora.

Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Odwolanie od powyższych warunków można składać w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, pisemnie podając zakres odwołania wraz z uzasadnieniem w

Wydziale Kanalizacyjnym KPGK Sp. z o.o. tel. 044-714-58-79

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oświadcza, że wyraża gotowość odbioru ścieków bytowych z ww. posesji po spełnieniu powyższych warunków, wykonaniu przyłącza oraz podpisania umowy z naszym zakładem na odprowadzanie ścieków.

Wystawili: 
podpis i pieczęć

Otrzymałem: tam data:
.....

9. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.o.
10. Wybudowane przyłącze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego Geodetę.
11. Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomić o gotowości włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej pisemnie lub telefonicznie (tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny Wydział Kanalizacyjny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach.
12. Wykonane przyłącze kanalizacyjne podlega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach w czasie godzin pracy między 7⁰⁰ a 15⁰⁰.
13. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Inwestora.
14. Inwestor na okoliczność odbioru końcowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z o.o. zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
 - dokumentację techniczną (projekt techniczny).
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub oświadczenie uprawnionego Geodety, że zamierzył wybudowane przyłącze i jednocześnie zobowiązanie Geodety do dostarczenia wykonanej Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do jednego miesiąca do siedziby spółki w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 1.
 - dokumenty świadczące o prawie do władania nieruchomością.

Budowa przyłącza i wszystkie koszty omawianej dokumentacji, uzgodnienia itp. realizowane są na koszt Inwestora.

Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wydania i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Odstąpienie od powyższych warunków można dokonać w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, pisemnie podając zakres odstąpienia wraz z uzasadnieniem u

Wydziału Kanalizacyjnym w Koluszkach ul. Rozumowa 6/1, tel. 044-714-58-79

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oświadcza, że
wyraża gotowość odbioru ścieków bytowych z ww. posesji po spełnieniu
powyższych warunków, wykonaniu przyłącza oraz podpisania umowy z naszym
zakładem na odprowadzanie ścieków.

WYDZIAŁ KANALIZACYJNY
KPGK Sp. z o.o.

Wystawil ... *marcin Adam Doban* ...
... podpis i pieczęć ...

Otrzymałem/am dn.
..... podpis

Koluskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
85-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4
REGON 100184847, NIP 7282610232
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000257856
Kapitał zakładowy: 42 402 000,00 zł
tel. 044 714 58 25, fax 044 714 55 54

Koluszki dn. 30.10.2015 r.

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 90/10/2015

do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w Koluszkach ul. Budowlanych 10/12, dz. nr 171/2.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zwany dalej „Regulaminem” Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 października 2009 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 28.10.2015 r. nr 89/2015 Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w Koluszkach ul. Budowlanych 10 (działka nr ewid. 171/2 obr.5 m. Koluszki) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.

1. Miejsce włączenia wody – wodociąg ø 150 w Koluszkach ul. Budowlanych dz. nr 251/2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia ok. 0,3 MPa.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

1. Wodomierz główny (zespolony) projektować na konsoli. Lokalizować go w studni wodomierzowej usytuowanej na dz. nr 171/2 w odległości do 2 m od linii regulacyjnej z ul. Budowlanych w Koluszkach w miejscu dostępnym dla pracowników obsługi dostawcy wody. Studnia wodomierzowa musi zabezpieczać wodomierz przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia itp.
2. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowane zabezpieczenie przed włótnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN 92/B-01706.
3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE.

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu technicznego na aktualnej mapie sytuacyjnej do celów projektowych.
2. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach informuje, że należy złożyć przez inwestora lub projektanta do Starosty Łódzkiego Wschodniego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza wodociągowego. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
3. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
4. Podłączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej może być wykonane przez właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o. lub przez wykonawcę przyłącza tylko w obecności upoważnionego pracownika KPGK Sp. z o.o. (Wydział Wodociągowy, Koluszki ul. Polna 29, tel: 44 714 58 24)
5. Zgodnie z § 20 „Regulaminu” włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza. Odbioru końcowego dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o., właściciel nieruchomości, wykonawca przyłącza wodociągowego. Przy odbiorze końcowym właściciel nieruchomości przedkłada następujące dokumenty: projekt techniczny przyłącza wodociągowego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i protokół z próby szczelności wykonanego przyłącza.
6. Zgodnie z § 9 „Regulaminu” Odbiorca usług po odbiorze końcowym przyłącza w ciągu 3 dni roboczych składa wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w siedzibie Spółki (Koluszki ul. Mickiewicza 4, tel. 44 714 58 45).
7. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Data wydania: 30.10.2015 r.

Termin ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty wydania.

Podpis Kierownika Wydziału Wodociągowego

